

DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION LEZENNES

Schéma des zones incendie de l'armoire CADI :

QUAI1	LOCAUX Q1	LOCAUX TECHNIQUE Q1	E.M. 1
QUAI1	LOCAUX Q2	LOCAUX TECHNIQUE Q2	E.M. 2

QUAI2	S/Q1	ASC. 1	LOCAL EJT
QUAI2	S/Q2	ASC. 2	

Inventaire des différentes zones incendie :

ZONES	DÉSIGNATION	NIV.	REF.	NOMENCLATURE
1 et 3	QUAI 1	-1	QUAI 1	
			Q.N.A. 1	
2 et 4	QUAI 2	-1	QUAI 2	
			Q.N.A. 2	
5	LOCAUX QUAI 1	-1	DES B 201	LOCAL DESENFUMAGE QUAI1
			DES B 221	LOCAL DESENFUMAGE Q.N.A. 1
6	LOCAUX QUAI 2	-1	DES B 202	LOCAL DESENFUMAGE QUAI 2
			DES B 220	LOCAL DESENFUMAGE Q.N.A.2
7	SOUS QUAI 1	-2		
8	SOUS QUAI 2	-2	S/Q 2 B 208	ACCES AU SOUS-QUAI
10	LOCAUX TECHNIQUES QUAI 1	-1	PEF B 205	LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE
			BAT B 213	LOCAL BATTERIE
			PET B 219	LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION
			COU B 203	COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES
			RES B 223	LOCAL LIBRE
			NET B 211	LOCAL NETTOYAGE
			ACC B 225	ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE
			SAN B 207	LOCAL SANITAIRE
			EPT B 209	LOCAL EPUISEMENT
11	LOCAUX TECHNIQUES QUAI 2	-1	AC B 217	LOCAL COMPRESSEUR
			NET B 210 COU B 206	LOCAL NETTOYAGE COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES
12	EJECTEUR			
19	ASCENSEUR 1	-1	ASC.1 B 301	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 1
20	ASCENSEUR 2	-1	ASC.2 B 204	LOCAL MACHINERIE ASCENSEUR 2
23	E.M. 1	-1	E.M.1 B 215	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.1
24	E.M. 2	-1	E.M.2 B 214	ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.2