

## DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION RIHOUR

### Schéma des zones incendie de l'armoire CADI :

|       |           |                  |        |        |
|-------|-----------|------------------|--------|--------|
| QUAI1 | LOCAUX Q1 | LOCAUX SDB       | ASC. 2 | E.M. 7 |
| QUAI1 | LOCAUX Q2 | LOCAUX TECH. SDB | E.M. 1 | E.M. 6 |

|       |      |                  |        |        |
|-------|------|------------------|--------|--------|
| QUAI2 | S/Q1 | LOCAUX NIV. INT. | E.M. 2 | E.M. 4 |
| QUAI2 | S/Q2 | ASC. 1           | E.M. 3 | E.M. 5 |

### Inventaire des différentes zones incendie :

| ZONES  | DÉSIGNATION                   | NIV. | REF.        | NOMENCLATURE                          |
|--------|-------------------------------|------|-------------|---------------------------------------|
| 1 et 3 | QUAI 1                        | -3   | QUAI 1      |                                       |
|        |                               |      | Q.N.A. 1    |                                       |
| 2 et 4 | QUAI 2                        | -3   | QUAI 2      |                                       |
|        |                               |      | Q.N.A. 2    |                                       |
| 5      | LOCAUX TECHNIQUES<br>QUAI 1   | -3   |             |                                       |
| 6      | LOCAUX TECHNIQUES<br>QUAI 2   | -3   |             |                                       |
| 7      | SOUS QUAI 1                   | -4   | B 201       | ACCES S/Q 1 PAR QUAI 1                |
|        |                               |      | C 201       | ACCES S/Q 1 PAR Q.N.A. 1              |
| 8      | SOUS QUAI 2                   | -4   | B 202       | ACCES S/Q 2 PAR QUAI 2                |
|        |                               |      | C 202       | ACCES S/Q 2 PAR Q.N.A. 2              |
| 12     | LOCAUX SDB                    | -1   | SAN D 406   | LOCAL SANITAIRE                       |
|        |                               |      | ACC C 414   | ARMOIRE CENTRALE DE COMMANDE          |
|        |                               |      | COU D 402   | COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES       |
|        |                               |      | RES C 402   | LOCAL LIBRE                           |
|        |                               |      | EJT D 404   | LOCAL EJECTEUR                        |
|        |                               |      | NET D 410   | LOCAL NETTOYAGE                       |
| 10     | LOCAUX TECHNIQUES<br>SDB      | -1   | PEF B 405   | LOCAL POSTE ECLAIRAGE FORCE           |
|        |                               |      | BAT B 401   | LOCAL BATTERIES                       |
|        |                               |      | DES B 403   | LOCAL DESENFUMAGE                     |
|        |                               |      | COU B 402   | COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES       |
|        |                               |      | AC B 404    | LOCAL COMPRESSEUR                     |
|        |                               |      | DES B 406   | LOCAL DESENFUMAGE                     |
|        |                               |      | PET B 408   | LOCAL POSTE ELECTRONIQUE TRANSMISSION |
| 11     | LOCAUX NIVEAU<br>INTERMEDIERE | -2   | COU C 413   | COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES       |
|        |                               |      | COU C 414   | COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES       |
|        |                               |      | OPS C 303   | LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION       |
|        |                               |      | COU C 305   | COULOIR ACCES LOCAUX TECHNIQUES       |
|        |                               |      | OPS C 307   | LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION       |
|        |                               |      | OPS C 308   | LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION       |
|        |                               |      | OPS C 304   | LOCAL DE L'AGENT D'INTERVENTION       |
|        |                               |      | DES C 309   | LOCAL DESENFUMAGE                     |
|        |                               |      | NET C 312   | LOCAL NETTOYAGE                       |
|        |                               |      | DES C 310   | LOCAL DESENFUMAGE                     |
| 9      | LOCAUX SDB Côté 4 C           |      |             |                                       |
| 19     | ASCENSEUR 1                   | 0    |             | MACHINERIE ASC.1                      |
| 20     | ASCENSEUR 2                   | 0    |             | MACHINERIE ASC.2                      |
| 23     | E.M. 1                        | -3   | E.M.1 B 203 | ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.1            |
| 24     | E.M. 2                        | -3   | E.M.2 B 204 | ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.2            |
| 25     | E.M. 3                        | -2   | E.M.3 B 301 | ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.3            |
| 26     | E.M. 7                        | -2   | E.M.7 C 314 | ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.7            |
| 27     | E.M. 6                        | -2   | E.M.6 C 314 | ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.6            |
| 28     | E.M. 4                        | -1   | E.M.4 D 412 | ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.4            |
| 29     | E.M. 5                        | -1   | E.M.5 D 412 | ARMOIRE DISTRIBUTION E.M.5            |