

CENTRALE INCENDIE GARAGE / ATELIER 4 CANTONS

Code centrale incendie : 0000.

NUMERO	ZONE
1	Places 1, 2 et 3 - VG3 à VG4
2	Places 4, 5 et 6 - VG3 à VG4
3	Places 7 et 8 - VG3 à VG4
4	Locaux techniques garage
5	
6	Atelier de maintenance
7	NPVE
8	Local batteries
9	Stockage huiles
10	PEF
11	PET
12	Nouveau PET
13	1er étage
14	2e étage - Unité vidéo
15	2e étage - Unité billettique
16	3e étage
17	Local pneumatiques
18	Courants forts
19	Annexe atelier
20	Place 3 - VG5 à VG11
21	Places 4, 5 et 6 - VG5 à VG11
22	Places 7 et 8 - VG5 à VG11
23	Courants faibles
24	Magasin de stockage
25	Atelier haut et Sous-station
26	Bureaux atelier
27	DGT 01 HAUT
28	<i>Places 1 et 2 - VG6 à VG12</i>
29	<i>Place 3 - VG6 à VG12</i>
30	<i>Places 4 et 5 - VG6 à VG12</i>
31	<i>Place 6 - VG6 à VG12</i>
32	<i>Place 7 - VG6 à VG12</i>
33	<i>Place 8 - VG6 à VG12</i>
34	Places 1 et 2 - VG5 à VG11

Les zones en italique ne sont pas pourvues de détecteurs.