

DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION PONT DE NEUVILLE

Schéma des zones incendies de l'armoire CADI :

			Z1 QUA11	Z1QUAI1	Z1 vide sur QUAI1	Z3 LT NIV MEZZ
			Z2 QUA12	Z2 QUA12	Z2 vide sur QUAI2	Z4 LT et faux plafond QUA11
Z5 LT et faux plafond QUA12	Z7 SOUS QUAI2	Z9 MACH ASC2	Z10 EM 1&2	Z8 VENTIL QUAI1	Z8 VENTIL QUAI2	
Z3 LT centraux MEZZ	Z6 SOUS QUAI1	Z9 MACH ASC1	Z10 EM3 et galerie Tech	Z8 VENTIL MEZZ		

Inventaire des différentes zones incendie :

ZONES	DÉSIGNATION	NIV.	REF.	NOMENCLATURE
1	QUAI 1 + VIDE / QUAI 1	-1		Vide Sur Quai 1
		-2		QUAI 1
2	QUAI 2 + VIDE / QUAI 2	-1		Vide Sur Quai 2
		-2		QUAI 2
3	LOCAUX TECHNIQUES MEZZANINE	-1	COU C200	Couloir
			EAU C202	Local Compteur
			SAN C204	Sanitaires
			COU C206	Couloir
			BAT C218	Local Batteries
			PET C216	Poste Électronique Transmission
			PEF C201	Poste Eclairage Force
			DES C214	Armoire Désenfumage Mezzanine/Q1
4	LOCAUX TECHNIQUES Q1 ET FAUX PLAFOND	-2	NET B105	Local De Nettoyement
			S/Q C107	Accès AU Sous Quai1
			RES B103	Réserve
5	LOCAUX TECHNIQUES Q2 ET FAUX PLAFOND	-2	TEC B102	Local Technique
			RES B104	Réserve
			EPT C108	Accès A l'Épuisement
			COU C106	Couloir et Accès Sous Quai 2
6	SOUS QUA11	-3		Sous Quai 1
				Épuisement
7	SOUS QUA12	-3		Sous Quai 2
8	VENTILATION QUA1 ET MEZZANINE	-1	DES C212	Désenfumage Mezzanine
			DES C208	Désenfumage Quai2
			DES C210	Armoire Désenfumage Quai2
			DES C203	Désenfumage Quai1
9	ASCENSEURS 1 ET 2	-1	MA C205	Machinerie Asc 1
		-2	MA C110	Machinerie Asc 2
10	EM 1,2,3 + GALERIE TECHNIQUE			Correspond aux Escaliers Mécaniques
			TEC B220	Local Technique

Station "PONT DE NEUVILLE"

