

DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION PHALEMPINS

Schéma des zones incendies de l'armoire CADI :

				Z1 QUA11	Z1QUAI1	Z1 vide sur QUAI1	Z3 LT NIV LT
				Z2 QUA12	Z2 QUA12	Z2 vide sur QUAI2	Z4 LT QUAI1
Z5 LT QUAI2	Z6 SOUS QUAI2	Z9 MACH ASC2	Z10 EM 1&2	Z7 VENTIL QUAI1			
Z3 LT MEZZ	Z6 SOUS QUAI1	Z9 MACH ASC1	Z8 VENTIL MEZZ	Z7 VENTIL QUAI2			

Inventaire des différentes zones incendie :

ZONES	DÉSIGNATION	NIV.	REF.	NOMENCLATURE
1	QUAI 1 + VIDE / QUAI 1	-1		Vide Sur Quai 1
		-3		QUAI 1
2	QUAI 2 + VIDE / QUAI 2	-1		Vide Sur Quai 2
		-3		QUAI 2
3	LOCAUX TECHNIQUES NIVEAU LT	-1	PR B308	Poste de Redressement
			MAL C309	Machine a Laver
			BAT C311	Local Batterie MAL
			EAU C305	Local Compteur Eau
			PEF C303	Poste Eclairage Force
			BAT C301	Local Batteries
	LOCAUX TECHNIQUES NIVEAU MEZZ	-2	PET C300	Poste Électronique Transmissions
			EM C201	Armoires EM1 et EM2
			RES C211	Réserve
			TEC B205	Local Technique
			TEC B206	Local Technique
			COU C200	Couloir
4	LOCAUX TECHNIQUES QUAI1	-3	DES C202	Armoire Désenfumage Q1 et Q2
			RES B103	Réserve
			RES B105	Réserve
			EPT C107	Accès a l'Épuisement
			RES C109	Réserve
			GT C111	Galerie Technique
			COU C113	Couloir
5	LOCAUX TECHNIQUES QUAI2	-3	S/Q C115	Accès sous quai1
			S/Q C106	Accès sous quai2
			RES B104	Réserve
6	SOUS QUA1	-4	RES B102	Reserve
				Sous quai 1 et 2
7	VENTILATION Q1/Q2 DIRECTION DRON	-2		Épuisement
			DES C203	Désenfumage Quai1
8	VENTILATION MEZZANINE	-1	DES C204	Désenfumage Quai2
			DES C302	Désenfumage mezzanine
9	MACHINERIE ASC 1 & 2	-1	DES C305	Armoire de désenfumage Mezzanine
			MA C307	Machinerie ASC1
10	EM 1&2	-2	MA C305	Machinerie ASC2
				Correspond aux Escaliers Mécaniques

Station "PHALEMPINS"

