

DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION COLBERT

Schéma des zones incendies de l'armoire CADI :

Z1 QUA11	Z1 QUA11	Z1 vide sur QUAI1	Z3 LT MEZZ	Z3 LT accès niv MEZZ	Z5 LT QUAI2
Z2 QUA12	Z2 QUA12	Z2 vide sur QUAI2	Z4 LT NIV MEZZ	Z5 LT QUAI1	Z6 SOUS QUAI1

Z6 SOUS QUAI2	Z9 MACH ASC1	Z10 EM1	Z10 EM3	Z7 ventil quai2 côté DRON	Z7 ventil quai1 côté DRON
Z9 MACH ASC2	Z10 EM 4&5	Z10 EM2	Z4 VENTIL MEZZ	Z8 ventil quai2 côte ST PHI	Z8 ventil quai1 côté ST PHI

Inventaire des différentes zones incendie :

ZONES	DÉSIGNATION	NIV.	REF.	NOMENCLATURE
1	QUAI 1 + VIDE / QUAI 1	-1		Vide Sur Quai 1
		-3		QUAI 1
2	QUAI 2 + VIDE / QUAI 2	-1		Vide Sur Quai 2
		-3		QUAI 2
3	LOCAUX TECHNIQUES	-2	PS B203	Poste de Sectionnement
			gl Tech	Galeries Techniques
			NET B211	Local Nettoyement
			COU/EAU B301	Couloir et Local Compteur
4	LOCAUX TECHNIQUES MEZZANINE	-2	DES C202	Armoire Désenfumage Q1&2 cote Dron
			COU C200	Couloir Armoire EM3
			DES C308	Désenfumage Mezzanine
			DES C309	Armoire Désenfumage Mezzanine
			PEF C305	Poste Eclairage Force
			PET C306	Poste Électronique Transmissions
5	LOCAUX TECHNIQUES QUAI1 & 2	-3	EPT B101	Accès à l'Épuisement Armoire EM1
			S/Q C105	Accès au sous quai 1
			TEC B100	Local Technique
			S/Q C104	Accès au sous quai 2
6	LOCAUX TECHNIQUES	-4		Sous quai 1 et 2 Épuisement
7	VENTILATION Q1/Q2 DIRECTION DRON	-2	DES C201	Désenfumage Quai1 Cote DRON
			DES C204	Désenfumage Quai2 Cote DRON
8	VENTILATION Q1/Q2 DIRECTION ST PHI	-2	DES B208	Désenfumage Quai2 Cote ST Phi
			DES B206	Armoire de désenfumage Q2 Cote ST Phi
			DES B209	Armoire de Désenfumage Q1 Cote ST Phi
			DES B207	Désenfumage QUA11 Cote ST Phi
9	MACHINERIE ASC 1 & 2	-2	MA B302	Machinerie ASC2
			MA B205	Machinerie ASC1
10	EM 1&2 ET EM 3&4	-1		Correspond aux Escaliers Mécaniques

Station "COLBERT"

