

DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION TOURCOING SEBASTOPOL

Schéma des zones incendies de l'armoire CADI :

				Z1 QUAI1	Z1QUAI1	Z3 LT NIV MEZZ	Z5 LT QUAI2
				Z2 QUAI2	Z2 QUAI2	Z4 LT QUAI1	Z6 SOUS QUAI1
Z6 SOUS QUAI2	Z8 MACH ASC1	Z8 MACH ASC3	Z9 EM1	Z10 VENTIL MEZZ	Z10 VENTIL QUAI		
Z7 LT galerie Accès	Z8 MACH ASC2	Z9 EM 3&4	Z9 EM2	Z10 VENTIL QUAI			

Inventaire des différentes zones incendie :

ZONES	DÉSIGNATION	NIV.	REF.	NOMENCLATURE
1	QUAI 1 + VIDE / QUAI 1	-1		Vide Sur Quai 1
		-2		QUAI 1
2	QUAI 2 + VIDE / QUAI 2	-1		Vide Sur Quai 2
		-2		QUAI 2
3	LOCAUX TECHNIQUES MEZZANINE	-1		PEF
				Local Batteries
				Machine a Laver
				Local Batteries
				PET
				Couloir accès loc techniques
				Couloir accès loc techniques
				Armoire ACC
4	LOCAUX TECHNIQUES QUAI1	-2		Couloir accès loc techniques
				Local Nettoyement
				Armoire EM1
				Local Technique
5	LOCAUX TECHNIQUES QUAI 2	-2		Local Nettoyement
				Armoire EM2
				Local Technique
6	SOUS QUAI 1 & 2	-3		Sous Quai 1
				Sous Quai 2
7	GALERIES ACCES LOCAUX TECHNIQUES	0		Galerie Acces
		-1		
8	MACHINERIES ASC 1, 2 & 3	-1		Machinerie Asc3
		-2		Machinerie Asc2
		-2		Machinerie Asc1
9	EM 1,2 & 3,4	-1		Correspond aux Escaliers Mécaniques
10	LOCAUX VENTIL QUAI + MEZZANINE+ TUNNEL	-1		Armoire ventilateurs tunnel
				Ventilateur tunnel
				Armoire ventilateurs Q1/Q2 et Mezza
				Ventilateur quai1 et quai 2
				Ventilateur mezzanine

Station "TOURCOING-SEBASTOPOL"

