

## DESIGNATION CENTRALE INCENDIE STATION PAVE DE LILLE

### Schéma des zones incendies de l'armoire CADI :

|          |          |                |                |              |
|----------|----------|----------------|----------------|--------------|
| Z1 QUA11 | Z1 QUA11 | Z1 VIDE SUR Q1 | Z3 LT NIV MEZZ | Z5 LT QUA1 1 |
| Z2 QUA12 | Z2 QUA12 | Z2 VIDE SUR Q2 | Z4 LT NIV LT   | Z6 LT QUA1 2 |

|             |              |               |                   |                     |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Z7 S/QUAI 1 | Z8 MACH ASC1 | Z9 EM1 & EM2  | Z4 LT VENTIL MEZZ | Z4 LT VENTIL TUNNEL |
| Z7 S/QUAI 2 | Z8 MACH ASC1 | Z10 EM3 & EM4 | Z4 VENTIL QUAIS   |                     |

### Inventaire des différentes zones incendie :

| ZONES | DÉSIGNATION                                                | NIV. | REF.     | NOMENCLATURE                        |
|-------|------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------|
| 1     | QUAI 1+ VIDE / Q1                                          | -3   |          |                                     |
| 2     | QUAI 2 +VIDE / Q2                                          | -3   |          |                                     |
| 3     | LOCAUX TECHNIQUES<br>MEZZANINE                             | -2   | TEC C202 | Local Technique                     |
|       |                                                            |      | COU C201 | Niveau accès locaux Techniques      |
|       |                                                            |      | ACC B203 | Armoire comptage                    |
|       |                                                            |      | TEC B205 | Passage câble                       |
|       |                                                            |      | TEC B207 | Passage câble                       |
|       |                                                            |      | TEC B204 | Passage câble                       |
| 4     | LOCAUX TECHNIQUES<br>ET VENTILATON :<br>QUAI, TUNNEL, MEZZ | -3   | DES B315 | Désenfumage local tremie            |
|       |                                                            |      | DES B313 | Local ventilateur quai              |
|       |                                                            |      | DES B318 | Local ventilateur quai et tunnel    |
|       |                                                            |      | DES B316 | Local ventilateur Tunnel            |
|       |                                                            |      | DES C303 | Local Mezzanine                     |
|       |                                                            |      | DES C301 | Local armoire ventilateur mezzanine |
|       |                                                            |      | NET B309 | Local nettoyage                     |
|       |                                                            |      | PET B307 | Poste Electronique Transmission     |
|       |                                                            |      | PEF B305 | Poste Eclairage Force               |
|       |                                                            |      | PR C304  | Poste de Redressement               |
|       |                                                            |      | EAU C308 | Local compteur                      |
|       |                                                            |      | SAN C310 | Sanitaire                           |
|       |                                                            |      | MAL C312 | Machine à laver                     |
|       |                                                            |      | BAT C314 | Local Batteries                     |
|       |                                                            |      | DES B320 | Désenfumage                         |
| 5     | LOCAUX TECHNIQUES<br>QUAI 1                                | -3   | TEC B107 | Passage câbles                      |
|       |                                                            |      | TEC B105 | Passage câbles                      |
|       |                                                            |      | RES B103 | Réserve non utilisée                |
|       |                                                            |      | B S/Q1   | Accès sous quai 1                   |
|       |                                                            |      | C S/Q1   | Accès sous quai 1                   |
|       |                                                            |      | TEC C101 | Passage câbles                      |
| 6     | LOCAUX TECHNIQUES<br>QUAI 2                                | -1   | C S/Q2   | Accès sous quai 2                   |
|       |                                                            |      | B S/Q2   | Accès sous quai 2                   |
|       |                                                            |      | TEC C108 | Passage de câble                    |
|       |                                                            |      | EM C110  | Machinerie EM 3 & 4                 |
|       |                                                            |      | EPT C106 | Epuisement                          |
|       |                                                            |      | TEC C102 | Passage de câble                    |
|       |                                                            |      | EM B104  | Machinerie EM 1 & 2                 |
| 7     | SOUS QUA1 1 & 2                                            | -4   |          |                                     |
| 8     | MACHINERIE<br>ASC 1 & 2                                    | -1   | MA B111  | Machinerie Ascenseur 1              |
|       |                                                            |      | MA C306  | Machinerie Ascenseur 2              |
| 9     | EM 1 & 2                                                   | -2   |          | Correspond aux Escaliers Mécaniques |
| 10    | EM 3 & 4                                                   | -2   |          | Correspond aux Escaliers Mécaniques |

# Station "PAVE DE LILLE"

Machinerie Asc 1/Zone 8

Locaux techniques/Zone 4

Locaux "Ventilation Merzanine"/Zone 4

Machinerie Asc 2/Zone 8

Locaux "Ventilation Quais"/Zone 4

Locaux "Ventilation Tunnel"/Zone 4

ASC 1

niveau locaux techniques

Locaux techniques Mezzanine/Zone 3

Vide sur quai 1/Zone 1

ASC 2

niveau mezzanine

Vide sur quai 2/Zone 2

EM 1 ET EM 2/Zone 9

EM 3 ET EM 4/Zone 10

Accès "BART"

Accès "JOUHAUX"

Locaux techniques Quai 1/Zone 5

Quai 1 dir. "St PHILIBERT"/Zone 1

Quai 2 dir. "CH DRON"/Zone 2

niveau quais

Locaux techniques Quai 2/Zone 6

Sous-quai 1/Zone 7

niveau sous-quais

Sous-quai 2/Zone 7

CADI  
(vous êtes ici)