

CENTRALE INCENDIE GARAGE / ATELIER DRON

Code centrale incendie : 0000

/!\ Attention, les "zones " au format du PCC correspondent aux "sections " dans la topologie de la centrale

ZONE	DESIGNATION	DETAIL
1	VOIES ET LOCAUX DE GARAGE VG31 A VG36	Places de garage VG31 à VG36
		Local nettoyage garage VG31 à VG36
		Local anti-graffiti garage VG31 à VG36
2	VOIES ET LOCAUX DE GARAGE VG38 A VG44	Places de garage VG38 à VG44
		Local nettoyage garage VG38 à VG44
		Local poubelle garage VG38 à VG44
		Vestiaires garage VG38 à VG44
		Local maintenance garage VG38 à VG44
		Salle de pause garage VG38 à VG44
3	ATELIER VOIES ET MACHINE A LAYER	Atelier voies
		Local surpresseur
		Local lavage MAL
		Pupitre de commande MAL
4	DECLENCHEURS MANUELS GARAGES	Déclencheurs manuels garage
5	VOIES D'ATELIER ET VOLUMES SUPERIEURS	Voies d'atelier côté CADI
		Pont transbordeur
		Voies d'atelier côté magasin
6	LOCAUX TECHNIQUES ET BUREAUX COTE MAGASIN	Locaux techniques (PR, PEF, PET)
		Couloirs et locaux RDC côté magasin
		Faux-plafonds locaux RDC côté magasin
		Monte-charge côté magasin
		Couloirs et locaux étage côté magasin
		Faux-plafonds locaux étage côté magasin
7	LOCAUX TECHNIQUES ET BUREAUX COTE CADI	Couloirs et locaux côté CADI
		Faux-plafonds locaux côté CADI
		Atelier carrosserie niveau 3
8	MAGASIN	Magasin / bureaux RDC
		Magasin volume supérieur
9	LOCAL ARCHIVES INFORMATIQUE	Centrale extinction azote
10	DECLENCHEURS MANUELS ATELIER	Déclencheurs manuels atelier côté hôpital
		Déclencheurs manuels atelier côté garage